

**Betriebsdaten**

	Brutto- erzeugung	Netto- erzeugung	Betriebs- stunden (Strom- produktion)	Gesamt- Bruttoerzeugung seit Inbetriebnahme	Gesamt- Nettoerzeugung seit Inbetriebnahme
	MWh	MWh	h	MWh	MWh
Beznau 1	284'436	273'137	743	109'840'492	105'131'963
Beznau 2	283'780	272'636	743	108'836'708	104'315'001
Mühleberg	289'580	279'287	743	100'858'685	96'457'588
Gösgen	772'221	732'744	743	241'268'092	227'865'179
Leibstadt	911'681	869'489	743	215'801'719	204'756'998

Die aufgeführten Zahlen schliessen die Stromproduktion und die Wärmeabgabe an das Fernwärmesystem Refuna (KKB) sowie die Karton- bzw. Papierfabrik Aarepapier AG und Cartaseta Friedrich & Co. (KKG) ein.

**Minderstromproduktion infolge Wärmeabgabe an Refuna, Aarepapier AG und Cartaseta Friedrich & Co.:**  
(in Klammern die Gesamtwerte seit Aufnahme der Wärmelieferungen)

Beznau 1	3'072 MWh	(410'623 MWh)
Beznau 2	63 MWh	(46'103 MWh)
Gösgen	6'431 MWh	(1'764'104 MWh)

**Kernkraftwerk Beznau**

(2 Druckwasserreaktorblöcke,  
Nennleistung je 380 MW brutto / 365 MW netto)

**Betriebsverlauf im März 2010**

Beide Blöcke produzierten plangemäss und ohne Unterbruch.

**Brennstofftransport**

Im ZWIBEZ wurde der dritte Brennelement-Lagerbehälter mit 37 abgebrannten Brennelementen aus dem Block 2 eingelagert.

**Kernkraftwerk Mühleberg**

(Nennleistung 390 MW brutto / 373 MW netto,  
Siedewasserreaktor)

**Betriebsverlauf im März 2010**

Die Anlage produzierte nach Plan und ohne Unterbrechung.

## Kernkraftwerk Gösgen

(Nennleistung 1035 MW brutto / 985 MW netto,  
Druckwasserreaktor)

### Betriebsverlauf im März 2010

Die Anlage produzierte nach Plan und ohne Unterbruch.

### Brennstofftransport

Im Berichtsmonat wurden 24 abgebrannte Brennelemente mit Hilfe eines Transportbehälters vom Typ TN 12/2 vom Reaktorgebäude ins Nasslager transferiert.

### Ausbildung

Im Berichtsmonat bestand ein Mitarbeiter die Zulassungsprüfung zum A-Operateur.

## Kernkraftwerk Leibstadt

(Nennleistung 1220 MW brutto / 1165 MW netto,  
Siedewasserreaktor)

### Betriebsverlauf im März 2010

Die Anlage produzierte nach Plan und ohne Unterbruch.

Am 19. März wurde ein Zwischenlagerbehälter des Typs TN24BH-L02 der Firma Areva mit 69 ausgedienten Brennelementen vom KKL ins ZWILAG transportiert.

Aktuelle Radioaktivitätsmesswerte sind auf der Webseite der Nationalen Alarmzentrale [www.naz.ch](http://www.naz.ch) unter «Messwerte Radioaktivität» aufgeschaltet.

Detaillierte Messwerte aus dem Maduk-Messnetz um die einzelnen Kernkraftwerke befinden sich auf der Website des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats [www.ensi.ch](http://www.ensi.ch) unter der Rubrik «Radioaktivität/Ortsdosisleistung (Maduk)».

### Eine Publikation der schweizerischen Kernkraftwerke:



Axpo AG  
Kernkraftwerk Beznau  
5312 Döttingen



Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG  
4658 Däniken



BKW FMB Energie AG  
Kernkraftwerk Mühleberg  
3203 Mühleberg



Kernkraftwerk Leibstadt AG  
5325 Leibstadt

### Herausgeber:



Fachgruppe Kernenergie der swisselectric

swissnuclear  
Postfach 1663  
4601 Olten

Die Monatsberichte sind abrufbar unter [www.nuklearforum.ch](http://www.nuklearforum.ch)